

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

11 10 2006 г.

Дом № 16 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Ольговская

Домоуправление № города

Общие сведения по строению

Год постройки 1943 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Яковлев В. В.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Молоткова Е. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовлетв. покрытие ветхое (а/гомерек нет) в основном в план кот. реконст.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Маршальская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *удовлетв*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечено*

Выводы и предложения.

Додел к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 гг. готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв н 49

*Родина Р.В.
Мешайкина Е.И.*

Яковлев В.В.