

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

6 октября 2014 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Промышленная

Домоуправление № города № 8 г. Казани

## Общие сведения по строению

Год постройки 1949 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожковой Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Томачевой З.И.

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Смирновой М.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл. шир. кап. ремонта кровельных мем.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Т.Р.И.З.

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйство удовы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом в эксплуатации в зимне-летний период 2014-2018 г. годов

Председатель комиссии

И.И. Родина Т.Е.

Члены комиссии

В.В. Смиримова Л.А.

КВ 32

А.С. Тропачева З.И.