

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 13.10 2012 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Трошницкая

Домоуправление № города 8 г. Толуи

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудной Г. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

Шленковой З. П.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Колединой В. Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

удовл.

г) фасад здания _____

удовл.

д) входные двери и оконные переплеты _____

удовл.

е) подвальные помещения _____

удовл.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. / нет решетки

з) система центрального отпления технически исправное

состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

ГРПЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

технически исправное состояние

д) отопительные печи; в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовл

м) электрохозяйство технически исправное
всего

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Норм в техническом отношении обеспечены
период 2017-2018 годов.

Председатель комиссии _____

Сидорова

Родина Г.В.
Володина А.М.

Члены комиссии _____

16.94

Председатель

Совета района:

Шепельова

Шепельова