

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«07» сентября 2018 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Врубовая _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кр. панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала тех.подполье _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Бойцова Л.В.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания _____ технически исправное состояние _____

д) входные двери и оконные переплеты _____ технически исправном состоянии _____

е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние, требует тек. ремонт _____

ж) отмостка вокруг здания _____ *технически испр. всем* _____

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул.Шахтеров3 А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Бойцова Л.В. подпись 