

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 17 » сентября 2016 г.

Дом № 17 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Мардарьева В.Г.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ производится кап. ремонт _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ производится кап. ремонт _____

г) фасад здания _____ в технически исправном состоянии требуют тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты _____ 2 дер.двери в тамбуре требуют тек. ремонта _____

е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт в технически исправном состоянии _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонт в технически исправном состоянии _____

з) система центрального отопления _____ произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требует тек. ремонта в технически исправном состоянии _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул.Ольговская 19А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, требует кап. ремонта _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Мардарьева В.Г. подпись 