

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 19 » сентября 2018 г.

Дом № 19 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Дружбы

Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1986\2001 материал стен кирпичный

число этажей 5\6

Наличие подвала имеются

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета: Проценко А.В.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----
- г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние
- е) подвальные помещения требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19 А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требуется тек. ремонт




#### **2. обеспеченность :**

- а) котельных – топливом -----  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

# Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись   
Члены комиссии:  
Родина Г.Е. подпись   
Калядина В.Н. подпись   
Проценко А.В. подпись 