

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«04» сентября 2018 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____
По ул. (пер) Забойная
Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кр. панельный
число этажей 5
Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г.Е.
представителя общественного домового комитета: Николаева М.М.
в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:




- а) крыша Требует текущий ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----
- г) фасад здания требует капитальный ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты требуют ТЕКУЩИЙ ремонт технически исправное состояние
- е) подвальные помещения требуют текущий ремонт
- ж) отмостка вокруг здания требует капитальный ремонт неудовлетворительное состояние
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц о требует тек. ремонта удовлетворительное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП«КТС»Шахтеров 3 А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует текущий ремонт

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период 2018-2019гг
к эксплуатации в осенне - зимний период
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 
Члены комиссии:
Родина Г.Е. подпись 
Спиридонова Л.Б. подпись 
Николаева М.М. подпись 