

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«21 » сентября 2018 г.

Дом № 23 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Механизаторов

Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ № 8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета Ширинова Л.С.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша выполнен кап. ремонт технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери в тамбурах требуют ремонта окна – технически исправное состояние

е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонта

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло АО «Калугатехремонт»

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап.ремонт

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)




б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 
Члены комиссии:
Родина Г.Е. подпись 
Спиридонова Л.Б. подпись 
Ширинова Л.С. подпись 