

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 03 » сентября 2018 г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____ г Калуга _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен Кр.панельный

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И,
Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г. Е.

Членов комиссии, представителя общественного домового комитета : Пешехонцева В.И.
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ --- _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ --- _____
- г) фасад здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- д) входные двери и оконные переплеты 4 дер.двери в тамбуре требуют тек. ремонт _____
- е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления, требует тек. ремонт технически исправное состояние _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ Технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе вен.каналы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ----- _____
- м) электрохозяйство произведена ревизия, _____ технически исправное состояние _____


2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина Т.И. подпись 

Пешехонцева В.И. подпись 