

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«14» сентября 2018 г.

Дом № 18/2 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Отбойная _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кр.блочный

число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

Членов комиссии, представителя общественного домового комитета : _____

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние. Требуется ремонт текущего

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания технически исправное состояние требуется тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние.

е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние. Требуется ~~КАП~~ ремонта

ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние. Требуется тек. ремонта

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние требуется тек. ремонт

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонта технически исправное состояние

2. **обеспеченность :**

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись *Г.Е. Родина*

Спиридонова Л.Б. подпись *Л.Б. Спиридонова*

Минченко Л.В. подпись *Л.В. Минченко*

*Подпись от мастера
операции Тевт Е. Иосифовна*