

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 17 » сентября 2018 г.

Дом № 10 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Промышленная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала тех.подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Юсупов В. А.

в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

**Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется тек.ремонт в технически исправном состоянии

б) чердачное помещение и его вентиляция требуется тек. ремонт в технически исправном состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----

г) фасад здания в технически исправном состоянии требует тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты 1 дверь деревянная(внутренняя). требует тек. ремонта  
окна требуется тек. ремонт

е) подвальные помещения в технически исправном состоянии требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требует тек. ремонт в технически – исправном состоянии

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ОАО «Ремпутьмаш»

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт

## 2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.


---

---


---

---

---

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Юсупов В.А. подпись 