

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«05» сентября 2018г.

Дом № 36 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Промышленная _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 2000 материал стен кирпичный _____

число этажей 6 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета: Егерев Н.С.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ требует тек. ремонт _____ технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ требует тек. ремонт _____ технически исправное состояние _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ ----- _____

г) фасад здания _____ технически исправное состояние _____ требует тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты 2 дер. двери _____ требуют тек. ремонта, окна требуют _____

тек. ремонт _____

е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт _____ технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонт _____ технически исправное состояние _____

з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц о _____

требует тек. ремонта _____ технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул.Новослободская 25А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к _____

эксплуатации печей) _____ ----- _____

м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, требует тек. ремонт _____ технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ ----- _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ----- _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Егерова Н.С. подпись 