

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 6 » сентября 2018г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Промышленная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Бурлакина О.С.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних

условиях вышеуказанного строения и установила:

**Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша \_\_\_\_\_ требует кап. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ -----

г) фасад здания \_\_\_\_\_ требуется тек. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты 4 дер. двери в тамбуре требуют тек. ремонт,  
окна требуют тек. ремонт \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ требует тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб цо технически исправное состояние \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ОАО «Ремпутьмаш» \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ -----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

## 2. обеспеченность :

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----  
(указать запас в днях на систему в целом)




б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись   
Члены комиссии:  
Родина Г.Е. подпись   
Спиридонова Л.Б. подпись   
Бурлакина О.С. подпись 