

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 7 » сентября 2018 г.

Дом № 186 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.  
Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.  
представителя общественного домового комитета: Василькевич О.А.  
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ удовлетворительное
- г) фасад здания технически исправное состояние требуется текущий ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требуется текущий ремонт
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требуется текущий ремонт
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требуется текущий ремонт
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требуется текущий ремонт в технически – исправном состоянии
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ Ул.Ольговская 19А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ Технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ произведена ревизия, технически – исправное состояние требуется текущий ремонт

### 2. обеспеченность :

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись *Г.Е. Родина*

Калядина В.Н. подпись *В.Н. Калядина*

Василькевич О.А. *Василькевич О.А.* подпись *О.А. Василькевич*