

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«5» сентября 2018 г.

Дом № 188 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Тарутинская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кр. панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Ульянина А.С.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется капитального ремонта по решению суда _____

б) чердачное помещение и его вентиляция ----- _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- _____

г) фасад здания требуется кап. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты в технически – исправном состоянии требуют текущий ремонт _____

е) подвальные помещения в технически – исправном состоянии требует текущий ремонт _____

ж) отмостка вокруг здания ----- _____

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления в технически – исправном состоянии требуется тек.ремонт _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло Ул.Ольговская 19А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные Технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ---- _____

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонт технически – исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом ----- _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ---- _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Ульянина А.С. подпись 