АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 6 » сентября 2018 г.

Дом № 192 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен кр.панельный
число этажей 5
Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.
Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.
представителя общественного домового комитета : Мокеева Е.А.
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. ***Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:***

а) крыша требует тек. ремонт технически исправное состояние
б) чердачное помещение и его вентиляция ----
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----.
г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние.
д) входные двери и оконные переплеты 4 дер. двери в тамбуре требуют тек. ремонта
е) подвальные помещения требует тек. ремонт технически исправное состояние
ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонта технически исправное состояние
з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19А
к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние.
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
м) электрохозяйство требует тек. ремонт технически исправное состояние.

2. **обеспеченность :**

а)котельных – топливом -----
(указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись .

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись .

Калядина В.Н . подпись .

Мокеева Е.А. подпись .