

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » сентября 2018 г.

Дом № 200 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И

Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Седышева А.А.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется текущего ремонта технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания требуется текущий ремонт технически исправное состояние

д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние

е) подвальные помещения технически исправное состояние требуется текущий ремонт

ж) отмостка вокруг здания Требуется текущий ремонт технически исправное состояние

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о

требуется текущий ремонт технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требуется кап. ремонт

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----


(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период
Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Седышева А.А. подпись 