

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«26» сентября 2018 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Шахтеров _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный _____

число этажей 4 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Тарасова Р.И.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонта

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние

д) входные двери и оконные переплеты двери технически исправные.

Окна технически исправные

е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние требует тек. ремонта

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о
технически исправное состояние требуется тек. ремонт

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло «КТС»ул МУП.Шахтеров 3А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек.ремонта

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.В. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Тарасова Р.И. подпись 