

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«28» сентября 2016 г.

Дом № 5 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Шахтеров \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичный \_\_\_\_\_

число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала нет \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Девидзе С.И.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция ---- \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуют тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты 2 двери в тамбуре требуют тек. ремонта технически исправное состояние, окна технически исправное состояние \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения ---- \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло «КТС»ул МУП.Шахтеров 3А \_\_\_\_\_

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ---- \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт \_\_\_\_\_

#### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом -----  
(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Девидзе.С.И. подпись 