

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 14 » сентября 2018 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Новослободская

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1957 материал стен сборно-щитовой

число этажей 1

Наличие подвала отсутствует

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя: директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета: \_\_\_\_\_

в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша \_\_\_\_\_ требует кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания технически – исправное состояние требуется тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически – исправное состояние требует тек. ремонт

з) система центрального отопления \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные АОГВ в технически исправном состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт

#### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_