

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«04» сентября 2018 г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____
По ул. (пер) Новослободская
Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпичный
число этажей 5
Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.
Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.
представителя общественного домового комитета : Левина М.В.
в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. вела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние
б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требуется тек.ремонт
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----
г) фасад здания технически исправное состояние требуется тек. ремонт
д) входные двери и оконные переплеты окна требуют тек.ремонта, 1 дер. дверь в тамбуре требует тек. ремонта
е) подвальные помещения требует тек. ремонт технически исправное состояние
ж) отмостка вокруг здания требует ремонта технически исправное состояние
з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требует тек. ремонта технически исправное состояние
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Новослободская 25А
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонт

2. Обеспеченность :

- а) котельных – топливом -----
(указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Левина М.В. подпись 