

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«18» сентября 2018 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала имеются

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета : Фирсанова Т.Н.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----

г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

д) входные двери и оконные переплеты 4 дер. двери в тамбуре требуют тек.ремонта

е) подвальные помещения требуется тек. ремонта технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о., требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И.

подпись

Члены комиссии:

Родина Г.Е.

подпись

Калядина В.Н.

подпись

Фирсанова Т.Н.

подпись