

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«11» сентября 2018 г.

Дом № 3 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Ольговская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1995 материал стен кирпичный \_\_\_\_\_

число этажей 6 \_\_\_\_\_

Наличие подвала есть \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директор обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Рыбина Н.Н.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонт

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние требуют тек. ремонт

е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние требует тек. ремонт

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о требует тек. ремонт в технически – исправном состоянии

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло Ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные Технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство требует кап. ремонт

#### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом -----




(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

# Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период  
Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись   
Члены комиссии:  
Родина Г.Е. подпись   
Калядина В.Н. подпись   
Рыбина Н.Н. подпись 