

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 14 » сентября 2018 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Промышленная

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала тех.подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя - директор обслуживающей организации Качаевой Т.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Шеленговская З.М.

в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания в технически исправном состоянии требуется тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты 8 дверей деревянные (внутренние) требуют тек. ремонта, окна требуют тек. ремонта

е) подвальные помещения в технически - исправном состоянии требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания в технически - исправном состоянии требует тек. ремонт

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требует тек. ремонт технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ОАО «Ремпутьмаш»

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт

2. обеспеченность :

а) котельных - топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Шеленговская З.М подпись 