

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«6» сентября 2018г.

Дом № 171 или строение (корпус)1 _____

По ул. (пер) Тарутинская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кр.панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала тех.подполье _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директор обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Чураков А.Н.

в присутствии мастера Калядина В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша производится кап. ремонт _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания в технически – исправном состоянии Требуется текущий ремонт _____
- д) входные двери и оконные переплеты в технически – исправном состоянии требуют текущий ремонт _____
- е) подвальные помещения в технически – исправном состоянии требуется текущий ремонт _____
- ж) отмостка вокруг здания требует текущий ремонт _____
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления, требует текущий ремонт в технически – исправном состоянии _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло АО «КОФ» Калита ул Тарутинская 171В _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные Технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует текущий ремонт технически – исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

1031


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2018-2019гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Чураков А.Н. подпись 