

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

«17» апреля 2019г

- 1.Название здания (сооружения) многоквартирный дом
- 2.Адрес г. Калуга, ул. Шахтеров , 3
- 3.Год постройки 1961 г.
- 4.Материал стен кирпичный
- 5.Этажность 5
- 6.Наличие подвала нет
- 7.Подъезды 2

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Инженер ООО «ЖРЭУ 8+»

Родина Г.Е.

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Спиридонова Л.Б

Старший по дому кв2

Александрина Н.И.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Кровля шиферная, имеются трещины в шифере	Требуется текущий ремонт
2	Фасад здания: Стены наружные	Выкрашивание раствора из кирпичной кладки, промерзание стен	Требуется текущий ремонт
	Балконы	имеются разрушение местами балконных плит до арматуры	Требуется капитальный ремонт по решению суда
	Цоколь	Частичное разрушения штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя	Требуется капитальный ремонт по решению суда
	Пороги	Местами выкрашивание раствора из бетонной стяжки	Требуется текущий ремонт
	Козырьки	Повреждение бетонного слоя плиты, отслоение верхних слоев	Требуется капитальный ремонт по решению суда
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется капитальный ремонт по решению суда
4	Входы в техподполье	Частично не закреплена дверная коробка, отслоение окрасочного слоя дверного полотна, разрушение кирпичной кладки	Требуется текущий ремонт
5	Входные двери	2 двери металлические-удовлетворительные. 2 двери деревянные в тамбуре, неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт


6	Окна	Пластиковые	Ремонт не требуется
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного, штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт.
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Теплоснабжение	На трубах в подвальном помещении имеются следы коррозии, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, имеет место закипание запорной арматуры и радиаторов, частично нарушена теплоизоляция	Требуется капитальный ремонт по решению суда
9	Холодное Водоснабжение	На стояковых трубопроводах в квартирах имеется коррозия, ржавчина, запорная арматура не рабочая	Требуется капитальный ремонт по решению суда .
10	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание, трещины	Требуется капитальный ремонт по решению суда
11	Вентиляция, дымоходы	Разрушение кирпичной кладки оголовков труб	Требуется текущий ремонт
12	Энергоснабжение	Электропроводка находится в ветхом состоянии, имеется нарушение в системе: проводка, щитки, ВРУ, наружное освещение имеется	Требуется капитальный ремонт по решению суда
13	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья; ремонт лавочек.	Требуется асфальтирование дворовой территории по решению суда,
14		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
15	газоснабжение	Отслоение окрасочного слоя, требуется покраска газопровода	Требуется текущий ремонт

Выводы и предложения:

Собственникам дома № 3 по ул. Шахтеров необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома.

Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»




Родина Г.Е,

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»





Спиридонова Л.Б.

Старший по дому Кв № 2



Александрова Н.И.





Уважаемые собственники помещений дома № 3 по ул. Шахтеров г. Калуги

ООО «ЖРЭУ №8+» уведомляет Вас о том, что в результате весеннего осмотра 2019 года (проводится на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 раздел II пп. 13-14), возникла необходимость проведения следующих работ по ремонту общего имущества вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт кровли	465000
2	Ремонт входов в подвал	65000
3	Ремонт л/кл подъезд 2	250000
4	Ремонт порога	23000
5	Составление схем внутренних инженерных систем дома, внесение дополнений в технический паспорт, составление паспорта энергетического обследования дома	100000
6	Окраска газопровода	10000
7	Ремонт балконов	150000
8	Ремонт цоколя	127000
9	Ремонт козырьков	50000
10	Ремонт отмостки	175000
11	Ремонт входных дверей	55000
12	Ремонт системы ЦО	300000
13	Ремонт системы ХВС	220000
14	Ремонт системы канализации	180000
15	Ремонт оголовков труб	53000
16	Ремонт энергоснабжения	170000
17	Санитарная обрезка, спиливание аварийных деревьев	15000
18	Ремонт и окраска малых форм	16000
19	Ремонт стен наружных	400000

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное собрание собственников помещений в Вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

1. **Виды работ, которые необходимо произвести.**
2. **Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «ЖРЭУ №8+» по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская 17.

Администрация ООО «ЖРЭУ №8+»

Тел: 70-45-40; « 24 » « 04 » 2019г.


Марина Иванова ОА