

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«01» октября 2019 г.

Дом № 2/63 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Врубовая _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпичный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета: Малахова Л.В.

в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется тек. ремонт, технически исправное состояние _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние, требует тек. ремонт _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние _____
- г) фасад здания требуется тек. ремонт _____
- д) входные двери и оконные переплеты двери в тамбуре требуют тек.ремонт технически исправное состояние. Окна - технически исправное состояние _____
- е) подвальные помещения технически исправное состояние, требует тек. ремонта _____
- ж) отмостка вокруг здания выполнен кап. ремонт технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние выполнен кап. ремонт _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС»улШахтеров 3А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----- _____
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт _____

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом ----- _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----- _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Малахова Л.В. подпись _____