

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«18» сентября 2019 г.

Дом № 4 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Врубовая \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кр. панельный \_\_\_\_\_

число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала тех.подполье \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.  
Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.  
представителя общественного домового комитета : Бойцова Л.В.  
в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ ----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ ----
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние, требует тек. ремонт
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул.Шахтеров3 А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ ----
- м) электрохозяйство произведена ревизия технически исправное состояние


#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ ----  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Бойцова Л.В. подпись \_\_\_\_\_

Буланов А.А. 