

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«11» сентября 2019г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Дружбы \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кр.панельный \_\_\_\_\_

число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала имеются \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета : Степченко А.М.

в присутствии мастера Калядина В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Требуется кап. ремонт \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция ----- \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- \_\_\_\_\_
- г) фасад здания требуют тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонта \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о., технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19 А \_\_\_\_\_
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----- \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт \_\_\_\_\_




#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом ----- \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----- \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_

## Выводы и предложения

### Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись   
Члены комиссии:  
Родина Г.Е. подпись   
Калядина В.Н. подпись   
Степченко А.М. подпись 