

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«19» сентября 2019 г.

Дом № 7 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпичный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала тех. подполье _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Евтеева Т.А.

в присутствии мастера Калядина В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически – исправное состояние требует текущий ремонт _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ ----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ ----
- г) фасад здания технически – исправное состояние требуется текущий ремонт _____
- д) входные двери и оконные переплеты технически – исправное состояние требует текущего ремонта _____
- е) подвальные помещения технически – исправное состояние требуется текущего ремонта _____
- ж) отмостка вокруг здания Требует кап.ремонт _____
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требует текущего ремонта в технически – исправном состоянии _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло Ул.Ольговская 19А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные Технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует текущего ремонта технически – исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ ----
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг.
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Евтеева Т.А. подпись 