

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«01» октября 2019 г.

Дом № 8 строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Дружбы \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 2005 материал стен панельный

число этажей 6

Наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.  
Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.  
представителя общественного домового комитета : Назаров Е.М.  
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша технически исправное состояние требуется текущий ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние треб. тек. ремонт
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние требуется текущий ремонт
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ окна требуют тек. ремонт
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ произведена промывка и опрессовка труб ц.о. \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ ул. Ольговская 19А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ -----
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ технически исправное состояние

### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----




(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период  
Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись   
Члены комиссии:  
Родина Г.Е. подпись   
Калядина В.Н. подпись   
Назаров Е.М. подпись 