

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«06» сентября 2019 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Ольговская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ № 8+» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен \_\_\_\_\_ кр.панельный \_\_\_\_\_

число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала есть \_\_\_\_\_

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя- директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша \_\_\_\_\_ ведется кап. ремонт с 2016г \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ ----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ ведется кап.ремонт с 2016г \_\_\_\_\_

г) фасад здания Требует тек. ремонта \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ требует тек. ремонта \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ требует тек.ремонта \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб цо требует тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ ул.Ольговская 19А \_\_\_\_\_

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ ----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

12.02.22 Мушарба подпись 