

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«09 » сентября 2019 г.

Дом № 16 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кр.панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Яковлев В.В.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ ведется кап. ремонт _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ведется кап.ремонт _____

г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты требуют тек. ремонта технически исправное состояние _____

е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта _____

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб цо требует _____

тек. ремонта технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская19А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к

эксплуатации печей) _____ -----

м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Яковлев В.В. подпись 