

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«20» сентября 2019 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1995 материал стен кирпичный

число этажей 6

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директор обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Рыбина Н.Н.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ требует кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонт

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты _____ технически исправное состояние требуют тек. ремонт

е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о требует тек. ремонт в технически – исправном состоянии

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ Ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ Технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____ требует кап. ремонт

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)





б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------|---|
| Председатель комиссии | Качаева Т.И. | подпись |  |
| Члены комиссии: | | | |
| Родина Г.Е. | | подпись |  |
| Калядина В.Н. | | подпись |  |
| Рыбина Н.Н. | | подпись |  |