

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«20» сентября 2019 г.

Дом № 18/2 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Отбойная

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кр.блочный

число этажей 9

Наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

Членов комиссии, представителя общественного домового комитета : Минченко Л.В.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние. Требуется текущего ремонта
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания технически исправное состояние требуется тек. ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние
- е) подвальные помещения технически исправное состояние. Требуется кап. ремонта
- ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние. Требуется тек. ремонта
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние требуется тек. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС»ул.Шахтеров 3А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонта технически исправное состояние

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Минченко Л.В. подпись 