

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«24» сентября 2019 г.

Дом № 65/2 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Северная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ № 8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный

число этажей 4

Наличие подвала имеется

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Селиверстова Е.А.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонт

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонта

д) входные двери и оконные переплеты требуют текущего ремонта

е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонта

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул.Шахтеров 3А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонта

#### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом ----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись \_\_\_\_\_

Селиверстова Е.А. подпись \_\_\_\_\_

Четверцова ИИ

