

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«11» сентября 2019г.

Дом № 171 или строение (корпус)1 _____

По ул. (пер) Тарутинская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала тех.подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директор обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Чураков А.Н.

в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние кап.ремонт 2019г

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительные

г) фасад здания в технически – исправном состоянии требуется текущий ремонт

д) входные двери и оконные переплеты в технически – исправном состоянии окна пластиковые

е) подвальные помещения _____ в технически – исправном состоянии требуется текущий ремонт

ж) отмостка вокруг здания _____ требует текущий ремонт

з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц о, требует текущий ремонт, в технически – исправном состоянии

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло АО «КОФ» Калита ул Тарутинская 171В

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ Технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует текущий ремонт технически – исправное состояние

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Чураков А.Н. подпись 