

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«27» сентября 2019 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Шахтеров

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный

число этажей 4

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Тарасова Р.И.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонта
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----
- г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты двери - технически исправные; окна - технически исправные
- е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт
- ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние требует тек. ремонта
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о
технически исправное состояние требуется тек. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло «КТС»ул МУП.Шахтеров 3А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек.ремонта

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.В. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Тарасова Р.И. подпись 