

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«30» сентября 2019 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Шахтеров

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Девидзе.С.И.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция ----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания требуют тек. ремонта технически исправное состояние

д) входные двери и оконные переплеты 2 двери в тамбуре требуют тек. ремонта технически исправное состояние, окна технически исправное состояние

е) подвальные помещения ----

ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло «КТС»ул МУП.Шахтеров 3А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт

2. обеспеченность :

а) котельных -- топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Девидзе С.И. подпись 