

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

«12» апреля 2019г

г.Калуга

- 1.Название здания (сооружения) многоквартирный дом
 2.Адрес г. Калуга, ул. Ольговская, д. 10\5
 3.Год постройки 1958 г.
 4.Материал стен шлакоблочный
 5.Этажность 2
 6.Наличие подвала нет
 7.Подъезды 1

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

- Инженер ООО «ЖРЭУ 8+» Родина Г.Е,
 Мастер ООО «ЖРЭУ8+» Калядина В.Н.
 Старший по дому кв8 Бирюкова А.В.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Кровля шиферная, имеются трещины в шифере, частично повреждены стропильные ноги, обрешетка	Требуется тек. ремонт
2	Фасад здания:		
	Стены	Отслоение штукатурного, окрасочного слоя, промерзание стен, трещины	Требуется капитальный ремонт
	Балконы	----	----
	Цоколь	Частичное разрушения штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя. трещины	Требуется капитальный ремонт
	Пороги	----	----
	Козырьки	Металлические, требует покраску	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется капитальный ремонт
4	Входы в подвалы	-----	-----
5	Входные двери	1 дверь металлическая-удовлетворительные, 1 дверь деревянная в тамбуре, неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна	отслоение окрашиваемого слоя, трещины, частично требуется установка шпингалет, петель, частично отсутствуют вторые оконные створки, частично створки сгнившие,	Требуется капитальный ремонт.
7	Состояние подъезда		

	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного, штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт.
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Горячее водоснабжение	-----	-----
9	Теплоснабжение	АОГВ. удовлетворительное	Ремонт не требует.
10	Холодное водоснабжение	На стояковых трубопроводах в квартирах имеется местами ржавчина, коррозия	Требуется текущий ремонт.
11	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание, трещины	Требуется капитальный ремонт.
12	Вентиляция, дымоходы	Разрушены оголовки кирпичной кладки дымовентканалов.	Требуется текущий ремонт.
13	Энергоснабжение	Электропроводка находится в ветхом состоянии, имеется нарушение в системе: проводка, щитки, ВРУ, наружное освещение имеется	Требуется капитальный ремонт.
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья	Требуется текущий ремонт
15		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
16	газоснабжение	Отслоение окрасочного слоя	За счет средств текущего ремонта

Выводы и предложения:

Собственникам дома № 10\5 по ул. Ольговская необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома.

Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Старший по дому кв8

Родина Г.Е,

Калядина В.Н,

Бирюкова А.В.

Уважаемые собственники помещений дома № 10\5 по ул. Ольговская г. Калуги

ООО «ЖРЭУ №8+» уведомляет Вас о том, что в результате весеннего осмотра 2019 года (проводится на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 раздел II пп. 13-14), возникла необходимость проведения следующих работ по ремонту общего имущества вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт кровли	70000
2	Ремонт фасада	400000
3	Ремонт цоколя	55000
4	Ремонт козырьков	7000
5	Ремонт ХВС	40000
6	Ремонт венканалов, оголовков	19000
7	Ремонт системы канализации	34000
8	Ремонт л/кл, створок, остекление	153000
9	Ремонт отмостки	127000
10	Санитарная обрезка, спиливание аварийных деревьев	10000
11	Окраска газопровода	9000
12	Ремонт системы электроснабжения.	100000
13	Составление схем внутренних инженерных систем дома, внесение дополнений в технический паспорт, составление паспорта энергетического обследования дома	80000
14	Ремонт входных дверей	8000

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное собрание собственников помещений в Вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «ЖРЭУ №8+» по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская 17.
Администрация ООО «ЖРЭУ №8+»

Тел: 70-45-40;

«25» «04» 2019г



Зверткова Е.В.