

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«25» сентября 2019г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кр.панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала имеются _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.
Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.В.
представителя общественного домового комитета : Фирсанова Т.Н.
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты 4 дер. двери в тамбуре требуют тек.ремонта _____
- е) подвальные помещения требуется тек. ремонта технически исправное состояние _____
- ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о., требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____




2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 
Члены комиссии:
Родина Г.Е. подпись 
Калядина В.Н. подпись 
Фирсанова Т.Н. № 37 Селищенское ВК подпись 