

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«03» сентября 2019 г.

Дом № 202 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Молчанова Л.Д.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется тек. ремонт технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние

д) входные двери и оконные переплеты 4 двери в тамбуре требуют тек.ремонта технически исправное состояние

е) подвальные помещения требуется тек. ремонт технически исправное состояние

ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требуется тек. ремонт технически исправное состояние

#### 2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

## Выводы и предложения

### Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

---

---

---

---

---

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись \_\_\_\_\_

Калядина В.Н. подпись *В.Н. Калядина*

Молчанова Л.Д. подпись *Л.Д. Молчанова*