



6	Окна	Пластиковые. удовлетворительно	Ремонт не требуется
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного, штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт.
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Горячее водоснабжение	На трубах в подвальном помещении имеются следы коррозии, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, имеет место закипание запорной арматуры, частично нарушена теплоизоляция	Требуется текущий ремонт
9	Теплоснабжение	На трубах в подвальном помещении, на стояках в квартирах имеются следы коррозии, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, имеет место закипание запорной арматуры и радиаторов, частично нарушена теплоизоляция	Требуется текущий ремонт.
10	Холодное водоснабжение	На стояковых трубопроводах в квартирах, в подвале имеется местами ржавчина, коррозия	Требуется текущий ремонт.
11	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание, трещины	Требуется текущий ремонт.
12	Вентиляция, дымоходы	Частично отсутствуют колпаки на вентканалах	Требуется текущий ремонт
13	Энергоснабжение	Удовлетворительно, кап. ремонт в 2008 году.	Ремонт не требуется.
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья; Ремонт лавочек	Требуется текущий ремонт,
15		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
16	газопровод	Отслоение окрасочного слоя	За счет средств текущего ремонта
17	Общедомовой прибор учета тепловой энергии	Проверка прибора, замена тепловычислителя и блока питания	За счет средств текущего ремонта

Выводы и предложения:

Собственникам дома № 14 по ул. Ольговская необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома. Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Родина Г.Е.

Калядина В.Н.

Уважаемые собственники помещений

дома № 14 по ул. Ольговская г. Калуги

ООО «ЖРЭУ №8+» уведомляет Вас о том, что в результате весеннего осмотра 2020 года (проводится на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 раздел II пп. 13-14), возникла необходимость проведения следующих работ по ремонту общего имущества вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт кровли	285600
2	Ремонт швов, фасада	75000
3	Ремонт балконов	30600
4	Ремонт цоколя	55000
5	Ремонт отмостки	140000
6	Ремонт системы ГВС	90000
7	Ремонт системы ЦО	160000
8	Ремонт л/клеток	255000
9	Санитарная обрезка, спиливание аварийных деревьев, ремонт лавочек	16000
10	Составление схем внутренних инженерных систем дома, внесение дополнений в технический паспорт, составление паспорта энергетического обследования дома	170000
12	Ремонт порогов	4000
13	Ремонт входных дверей	7000
14	Ремонт ХВС	141200
15	Ремонт канализации	87700
16	Окраска газопровода	15900
17	Ремонт дымовентканалов	3000
18	Проверка прибора учета тепловой энергии	22 350
19	Замена тепловычислителя и блока питания	14150

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное собрание собственников помещений в Вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «ЖРЭУ №8+» по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская 17.

Администрация ООО «ЖРЭУ №8+»

Тел: 70-45-40;

« » « » 2020г.