

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«02» сентября 2020г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____
По ул. (пер) Дружбы _____
Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кр. панельный _____
число этажей 5 _____
Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.
Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.
представителя общественного домового комитета : Мартынова В.В.
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- д) входные двери и оконные переплеты 6 дер.дверей в тамбуре требуют тек. ремонта
_____ окна пластиковые _____
- е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние _____ требуется тек. ремонт _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние _____ требует тек.ремонт _____
- з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц о
_____ требует тек.ремонт _____ технически исправное состояние _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 9А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к
эксплуатации печей) _____ -----
- м) электрохозяйство проведена ревизия, требует кап.ремонт _____

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*
Члены комиссии:
Родина Г.Е. подпись *Г.Е. Родина*
Калядина В.Н. подпись *В.Н. Калядина*
Мартынова В.В. подпись _____