

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 19 » сентября 2020г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Максимова Т.П.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически – исправное состояние требует тек. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания: Требуется ремонт порогов.

д) входные двери и оконные переплеты двери - технически исправном состоянии

Окна пластиковые.

е) подвальные помещения технически – исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания технически – исправное состояние требует текущий ремонт

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требуется текущий ремонт в технически – исправном состоянии

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло Ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные Технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство проведена ревизия, технически – исправное состояние

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Максимова Т.П. подпись _____