

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«11» сентября 2020г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кр.панельный _____.

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии, инженера управления домами : Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета : Чубукова Р.В.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ требуется кап. ремонт _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----

г) фасад здания _____ требует тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты двери требуют тек. ремонта _____

окна пластиковые _____

е) подвальные помещения требует тек. ремонт технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонт _____

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о., требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----

м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*.

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись *Г.Е. Родина*.

Калядина В.Н. подпись *В.Н. Калядина*.

Чубукова Р.В. подпись _____.