

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«15» сентября 2020г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Дружбы \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 2005 материал стен кр.панельный \_\_\_\_\_.

число этажей 6 \_\_\_\_\_

Наличие подвала техподполье \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии, инженера управления домами : Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета : Назаров Е.М.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша \_\_\_\_\_ требуется тек. ремонт \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется тек. ремонт \_\_\_\_\_

г) фасад здания \_\_\_\_\_ требуется покраска, гермитизация межпанельных швов \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты двери - технически исправное состояние \_\_\_\_\_  
окна- технически исправное состояние, требуется тек. ремонт \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ требует текущий ремонт \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о., \_\_\_\_\_  
технически исправное состояние \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А \_\_\_\_\_

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ проведена ревизия, технически исправное состояние \_\_\_\_\_

#### 2. **обеспеченность :**

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_

Выводы и предложения

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг  
готов.

---

---

---

---

---

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись *Г.Е. Родина*

Калядина В.Н. подпись *В.Н. Калядина*

Назаров Е.М. подпись \_\_\_\_\_