

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«14» сентября 2020г.

Дом № 9 строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Кондрашова Е.В

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние

г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние

д) входные двери и оконные переплеты Требуют тек. ремонт технически исправное состояние

е) подвальные помещения Требуют тек. ремонт технически исправное состояние

ж) отмостка вокруг здания Требуют тек. ремонт технически исправное состояние

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требует тек. ремонта технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19 А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство проведена ревизия, требует тек. ремонт

2. **обеспеченность :**

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись *Т.И. Качаева*

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись *Г.Е. Родина*

Калядина В.Н. подпись *В.Н. Калядина*

Кондрашова Е.В. подпись *Е.В. Кондрашова*