

## АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«25» сентября 2020г.

Дом № 12 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Ольговская

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный

число этажей 2

Наличие подвала отсутствуют

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директор обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета : Каменская Л.А.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

**Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша Технически исправном состоянии. Требуется тек.ремонта.

б) чердачное помещение и его вентиляция в технически исправном состоянии. Требуется тек. ремонта.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания В технически исправном состоянии. Требуется кап. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери - технически исправное состояние  
Окна – технически иправное состояние

е) подвальные помещения -----

ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонта

з) система центрального отопления АОГВ

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло -----

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные -----

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) требуется тек. ремонт

м) электрохозяйство проведена ревизия, требуется кап. ремонт

### 2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

## Выводы и предложения

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг  
готов.


---

---


---


---

---

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись .

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись .

Калядина В.Н. подпись .

Каменская Л.А. подпись \_\_\_\_\_.