

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«08» сентября 2020 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ № 8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен _____ кр.панельный _____.

число этажей 5

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя- директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета _____.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ ведется кап. ремонт с 2016г _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ ---- _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ ведется кап.ремонт с 2016г _____
- г) фасад здания Требуется тек. ремонта _____
- д) входные двери и оконные переплеты _____ требует тек. ремонта _____
- е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек.ремонта _____
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб цо требует тек. ремонта технически исправное состояние _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул.Ольговская 19А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ---- _____
- м) электрохозяйство проведена ревизия, требует тек. ремонт _____


2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ ---- _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ---- _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

_____ подпись _____